

Vážený pane Vlčku,

Níže zasílám souhrnné vyjádření odpovídající na všechny vaše dotazy:

V průběhu kontrol realizovaných v rámci státního zdravotního dozoru (SZD) nebývá prostorová akustika běžným předmětem kontroly, neboť pro její objektivní hodnocení by bylo nezbytné provedení měření doby dozvuku. Měření dozvuku, stejně jako jiné typy měření, odběrů a analýz pro KHS Stč. kraje vykonává na základě objednávky Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „ZÚ“). Jako nejpravděpodobnější se jeví, že by takto zaměřenou kontrolu KHS Stč. kraje realizovala na základě podnětu. V roce 2025 nebylo v rámci výkonu SZD žádné takové měření ze strany KHS Stč. kraje požadováno. Není mi znám případ, že by se na nás v souvislosti s problematikou prostorové akustiky obraceli ředitelé škol s žádostí o radu nebo informaci. Pokud by to tak ale bylo, doporučili bychom stejný postup, jaký je realizován v rámci posuzování stavebních záměrů (viz popis níže).

Prostorová akustika je vždy předmětem hodnocení v rámci posuzování stavebních záměrů (novostavby, rekonstrukce, změny účelu užívání staveb) ze strany KHS Stč. kraje, jako dotčeného správního úřadu podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“). Podkladem pro vydání závazného stanoviska KHS Stč. kraje k posuzovaným stavebním záměrům bývá akustická studie hodnotící dobu dozvuku v učebnách škol nebo pobytových místnostech dětí v mateřských školách, dále v jídelnách a tělocvičnách. Podmínkou pro následné vydání závazného stanoviska k užívání stavby, která byla předmětem stavebního záměru, je předložení měření doby dozvuku tak, aby byla ověřena účinnost navržených a realizovaných akustických opatření. Měření musí prokázat splnění normových požadavků dle ČSN 73 0527, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 6 vyhlášky č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin (dále jen „vyhláška 160“). V těchto případech měření nezajišťuje KHS (tj. neobjednává si tuto službu u ZÚ) a tuto povinnost, tj. předložení protokolu o provedeném měření splňujícím požadavky stanovené ČSN 73 0527, ukládá stavebníkovi.

KHS Stč. kraje nedisponuje žádnou metodikou nebo doporučením, které by bylo možné sdílet s vedením škol. Limity stanovené pro dozvuk ČSN 73 0527 jsou pro všechny dotčené osoby závazné na základě § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 6 vyhlášky 160.

S pozdravem

Mgr. Jana Tomicová

Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých